

Stevns Kommune
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge

Vedr. åbning af pyramiden i Boesdal Kalkbrud

8. januar 2020

Stevns Kommune har den 13. december 2019 anmodet Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst om en udtalelse vedr. kommunens plan om åbning af Pyramiden for offentlig adgang for besøgende i Boesdal Kalkbrud. Det oplyses, at arrangementer i bygningen ikke tillades og at bygningen lukkes for adgang i tørkeperioder, hvor der er risiko for spredning af støv fra kalkunderlaget, der udgør bunden af bygningen.

Sagsnr. 31-1315-12/
Reference CHJN
E trost@stps.dk

Stevns Kommune oplyser, at der ved nye undersøgelser i pyramiden er påvist asbest i én af fem tapeprøver fra konstruktionen og i én af fem prøver fra kalkunderlaget i bunden af bygningen. Kommunen vurderer, at undersøgelsen viser, at forureningen med asbest optræder punktvis, og stammer fra knuste tagplader.

Kommunen vurderer, at der ikke er en asbestpåvirkning af luften i bygningen og at der ikke er risiko for ophvirvling af asbestholdigt støv fra bunden af bygningen, da kalkunderlaget konstant er fugtigt, og med spredt algevækst.

Styrelsen for Patientsikkerhed bemærker, at udsættelse for respirable asbestfibre kan medføre alvorlige lungesygdomme, bl.a. kræft i lunger eller lungehinder. Ud fra et forsigtigheds princip skal befolkningens udsættelse for asbestholdigt støv holdes så lav som muligt.

Styrelsen vil derfor anbefale, at der foretages permanente tiltag som sikrer, at besøgende i bygningen ikke udsættes for kontakt til asbestforurenet kalk fra bunden af bygningen og for risiko for indånding af asbestfibre fra konstruktionen.

Hvorvidt de af kommunen beskrevne afhjælpende tiltag sikrer, at der ikke sker en resuspension af asbestfibre fra kalklaget til luften, er op til kommunen at vurdere.

Med venlig hilsen

Christina Jönsson
Chefkonsulent, cand.scient.

Styrelsen for Patientsikkerhed
Tilsyn og Rådgivning Øst

Islands Brygge 67
2300 København S
Tlf. +45 7222 7450
Email trost@stps.dk

www.stps.dk